



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00171

№ **ПБ21915**

Срок действия с 23.12.2022 г. по 22.12.2027 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «Русские краски». Юридический адрес: Российская Федерация, 150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 96; ОГРН: 1027600787015; телефон: +7(4852)49-27-02; E-mail: info@ruskraski.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Русские краски». Юридический адрес: Российская Федерация, 150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 96; ОГРН: 1027600787015; телефон: +7(4852)49-27-02; E-mail: info@ruskraski.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС», 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/ЛА/1/XIV, тел. +7(495) 320-52-59, e-mail: info@mfcc.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Материалы для защиты и тонирования древесины: грунт-основа Brite Flexx по дереву, покрытие Brite Flexx Ultimate декоративное по дереву экстерьерное, покрытие Brite Flexx декоративное по дереву экстерьерное, покрытие WOW NOW защитно-декоративное по дереву.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2332-252-49404743-2014
Материалы для защиты и тонирования древесины. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Класс пожарной опасности — КМ 1: группа горючести - нормальногорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 (п.7, метод 2); группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89; группа распространения пламени по поверхности - (РП3) по ГОСТ Р 51032.

ОКПД 2: 20.30.22.110

ТН ВЭД:

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1669/1222 от 23 декабря 2022 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Миллениум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции МФЦС.002RU.Я2331.04ПВКО до 30.10.2023 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2332-252-49404743-2014

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый