

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЛБ68.В.00069/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025051

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКРАСКА М", место нахождения 142505, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ШОССЕ МИШУТИНСКОЕ, 66 Г, 1, ОГРН 1095035000180, телефон +74964355039, факс +74959823650, e-mail: symphony.sklad@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКРАСКА М", место нахождения 142505, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ШОССЕ МИШУТИНСКОЕ, 66 Г, 1, ОГРН 1095035000180, телефон +74964355039, факс +74959823650, e-mail: symphony.sklad@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе силикатной грунтовки «Symphony» Euro-Balance Facade Primer расходом от 0,1 до 0,2 л/м², плотностью от 1,1 до 1,6 г/см³ и силикатной краски «Symphony» Balance Facade базы LA и LC расходом от 0,1 до 0,3 л/м², плотностью от 1,6 до 2,0 г/см³, выпускаемое по ТУ 20.30.11-005-88898517-2018 (ТУ 2316-005-88898517-2010). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)". ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 6, метод 1. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-086/03-2019 выдан 06.03.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ГРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 110-СС/02-2019 от 27.02.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

25.03.2019

по

24.03.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Горбачев Евгений Николаевич

Лобаков Даниил Александрович