

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00429

(номер сертификата соответствия)

039215

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БауСтиль». Адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д.10, Лит. В. пом 3-Н. ОГРН: 1117847024954. Телефон: 8 (812) 380-82-10. Адрес электронной почты: info@baustil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Saicos Colour GmbH. Адрес: 48336 Sassenberg, Carl-Zeiss-Strasse 3, Германия. Номер телефона/факс: +49 (0) 2583 3037 – 0. Электронная почта: info@saicos.de

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nictest@gmail.com Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Защитная цветная лазерь Saicos Holzlaszür DIN 4102 B2, выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1 – трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д1 – с малой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 (группа токсичности Т1 – малоопасные). ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП1 – нераспространяющие)

код ОКПД 2

код ТН ВЭД
3210001000**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ/896 от 23.01.2026 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.01.2026 по 22.01.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилияЭксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф