



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00059/22

Серия **RU** № **0321964**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАНОБИОХИМ», место нахождения: 192289, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ, ДОМ 21, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 216 А,Б, адрес места осуществления деятельности: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, дом 21 литер Д, помещение №3, ОГРН 1167847370350, Телефон: +74993224378. Адрес электронной почты: info@nanobiohim.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАНОБИОХИМ», место нахождения: 192289, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ, ДОМ 21, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 216 А,Б, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, дом 21 литер Д, помещение №3.

### ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на её основе:

средство огнебиозащитное тип «ОгнеProfit» плотностью раствора 1,11-1,24 г/см<sup>3</sup>;

средство огнебиозащитное тип «Огнебиозащита (с индикатором)» плотностью раствора 1,01-1,07 г/см<sup>3</sup>;

средство огнебиозащитное тип «Огнебиозащита (без индикатора)» плотностью раствора 1,01-1,07 г/см<sup>3</sup>;

средство огнебиозащитное тип «Огнебиозащита Концентрат» плотностью раствора 1,20-1,30 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 20.59.59-001-04629692-2021.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 1234/ТР от 28.01.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 869/21 от 17.05.2021 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 5.1, 5.2). Смотрите в приложении к сертификату бланк 0828675 (1 лист.)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции: в закрытых помещениях при температуре не ниже +3 °С. Срок хранения продукции 24 месяца со дня изготовления, срок службы огнезащитного покрытия 5 лет, при эксплуатации конструкции в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

31.01.2022

ПО

30.01.2027

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*О.Умрихина*  
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Шолин*  
(подпись)

Шолин Николай Алексеевич  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C- RU.ПБ09.В.00059/22

Серия **RU**

№ **0828675**



Наименование продукции	Группа огнезащитной эффективности	Расход не менее, г/м <sup>2</sup>
Средство огнебиозащитное тип «ОгнеProfit» плотностью раствора 1,11-1,24 г/см <sup>3</sup> ;	I-ая (устойчиво к старению).	менее 600
	II-ая (устойчиво к старению).	менее 300
Средство огнебиозащитное тип «Огнебиозащита (с индикатором)» плотностью раствора 1,01-1,07 г/см <sup>3</sup> ;	II-ая (устойчиво к старению).	менее 600
Средство огнебиозащитное тип «Огнебиозащита (без индикатора)» плотностью раствора 1,01-1,07 г/см <sup>3</sup> ;	II-ая (устойчиво к старению).	менее 600
Средство огнебиозащитное тип «Огнебиозащита Концентрат» плотностью раствора 1,20-1,30 г/см <sup>3</sup> ,	II-ая (устойчиво к старению).	менее 600
выпускаемые по ТУ 20.59.59-001-04629692-2021		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*О. Черн*  
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Шолин*  
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна  
(Ф.И.О.)

Шолин Николай Алексеевич  
(Ф.И.О.)